



Beschlussvorlage

BV-Nummer 1822/II/66.3/2024	Datum 06.03.2024	Aktenzeichen ES
---------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss	18.03.2024	öffentlich
Stadtrat	22.04.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand **Neubau Regenüberlaufbecken und Pumpwerk
Parkwaldsiedlung
Erteilung der Vergabeermächtigung**

Beschlussvorschlag:

1. Dem Neubau des Regenüberlaufbeckens und Pumpwerk Parkwaldsiedlung wird zugestimmt und die qualifizierte (Gesamt)-Kostenschätzung für die Maßnahme auf insgesamt

€ 4.100.000,00 brutto

festgestellt.

2. Der Oberbürgermeister bzw. der Beigeordnete aus dessen Geschäftsbereich die Maßnahme stammt wird ermächtigt, im Rahmen der qualifizierten (Gesamt)-Kostenschätzung zuzüglich einer Karenz von maximal **€ 820.000,00 brutto** (20%) die entsprechenden Aufträge zu erteilen.

Die Verrechnung der Kosten erfolgt bei Auftragsnummer 04220101400 des Sonderhaushaltes des Abwasserbeseitigungsbetriebes.

Begründung:

Der umzubauende Regenüberlauf und das daran anschließende Regenüberlaufbecken mit Pumpwerk dient der Abwasserbehandlung der Einzugsgebiete: Zeppelinstraße, Parkwaldsiedlung, Teile von Horeb und Landauer Straße. Die Anlagen wurden im Jahr 1974 errichtet und befinden sich auf dem Betriebsgelände im Einmündungsbereich Landauer Straße / Zeppelinstraße. Die zum damaligen Zeitpunkt angenommenen Prognosegebiete sind nie realisiert worden. Die Anlagenteile sind mit heutigem Stand deutlich überdimensioniert und zu groß ausgelegt. Im Hinblick auf die heute geltenden Richtlinien ist eine Anpassung und Reduzierung des Volumens sowie eine Verkleinerung der Pumpen erforderlich. Der

vorhandene Regenüberlauf und das Pumpengebäude sollen außer Betrieb genommen werden. Es ist der Neubau einer Pumpstation in Fertigteilbauweise und die Erneuerung der Pumpendruckleitung bis hin zur Zeppelinbrücke vorgesehen. Die Planungen hierzu laufen bereits seit dem Jahr 2008. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat uns die Anpassung zur Auflage gemacht. Der entsprechende Genehmigungsantrag liegt dort momentan zur Prüfung vor. Zwischenzeitlich besteht auch in technischer Hinsicht zwingender Handlungsbedarf. Die vorhandenen Pumpen, einschließlich deren Steuerung, sind bereits 50 Jahre alt, befinden sich an ihrem Lebenszeitende und müssen dringend erneuert werden. Es gibt hierfür keine Ersatzteile mehr.

Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf ca. € 4.100.000,- brutto.

Die Umsetzung ist für die Jahre 2025/2026 vorgesehen.

Die Verrechnung der Kosten erfolgt bei Auftragsnummer 04220101400 des Sonderhaushaltes des Abwasserbeseitigungsbetriebes. Die Mittel sind im Wirtschaftsplan 2024 und der mittelfristigen Investitionsplanung (Finanzplan) enthalten.

Wir bitten den umseitigen Beschluss zu fassen.

Finanzierung:

Es bestehen keine haushaltsrechtlichen Bedenken.

Datum / Oberbürgermeister